



Łańcut, dnia 17 czerwca 2026

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Łańcucie
ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut**

Znak sprawy: PRZ.5265.1.2026

PROTOKÓŁ **ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5), ust.3 pkt 1) i 9) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1443) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniach:

od 10.06.2026 r. do 17.06.2026 r.

przez:

- mł. kpt. Jacka Czaję – Zastępcę Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, nr leg. służb. 2440832.

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/ych się upoważnieniem numer 35/2026 z dnia 03.06.2026 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Kościuszki 17, 37-100 Łańcut 7**

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Szkoła Podstawowa nr 2 w Łańcucie im. ks. Jana Twardowskiego, 37-100 Łańcut; ul. Kościuszki 17	Pani Agnieszka Mazur – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 na podstawie zarządzenia nr 174/2022 z dnia 12.08.2022 r. Burmistrza Miasta Łańcuta w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, podpisane przez Burmistrza Miasta Łańcut. (kopia zarządzenia jako załącznik nr 1 do protokołu).

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Agnieszka Mazur – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Pani Bożena Cwynar – Sekretarz szkoły	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności przeprowadzono w związku z pismem z dnia 29.05.2026 r. (data wpływu do KP PSP w Łąncucie w dniu 01.06.2026 r.) dot. organizacji półkolonii.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Łąncucie im. ks. Jana Twardowskiego, 37-100 Łącut ul. Kościuszki 17

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Miasto Łącut 37-100 Łącut, ul. Pl. Sobieskiego 18	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łąncucie im. ks. Jana Twardowskiego, 37-100 Łącut ul. Kościuszki 17
Zarządca budynku Szkoła Podstawowa nr 2 w Łąncucie im. ks. Jana Twardowskiego, 37-100 Łącut ul. Kościuszki 17	Faktycznie władający budynkiem Szkoła Podstawowa nr 2 w Łąncucie im. ks. Jana Twardowskiego, 37-100 Łącut ul. Kościuszki 17
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☒ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania nieruchomości w trwały zarząd znak pisma GM.72244-10/09 z dnia 15.07.2009 r. zawarta na okres: ☐ czas określony ☒ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): Miasto Łącut reprezentowana przez Burmistrza przekazuje w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 2 w Łąncucie reprezentowaną przez Dyrektora szkoły nieruchomość składającą się z nr dział. 3406/2, 3406/4 i 3407 o powierzchni 2,511 ha położoną w Łąncucie przy ul. Kościuszki 17 zabudowana budynkiem użytkowym, w którym prowadzone są zajęcia szkolne.	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Jest to obiekt szkolny wybudowany część I w 1961 r., część I (w 1984 r. i hala sportowa w 1987 r. budynek o nieregularnym kształcie: można wyróżnić część centralną w kształcie

prostokąta oraz przylegające do niej skrzydło wschodnie i zachodnie również w kształcie prostokątów. Na północ stronie od wschodniego skrzydła zlokalizowana jest hala sportowa. Jest to budynek trzy kondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne oraz jedna kondygnacja podziemna). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany nośne murowane z cegły ceramicznej. Stropy w części nad piwnicami wykonane z żelbetu, nad pozostałymi kondygnacjami stropy ceramiczne Akermana. Klatki schodowe dwubiegowe ze spocznikiem wewnętrznym (5 sztuk) wykonane z żelbetu prefabrykowane obłożone lastriko. Stropodach ocieplony styropianem i wełną mineralną, pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej. Budynek wykonany w „B” klasie odporności ogniowej. Kubatura budynku wynosi 30273,7 m³ (budynki szkolne 23577 m³, hala sportowa 6696,7 m³), powierzchnia użytkowa 6182,7 m² (budynki szkolne 5213 m², hala sportowa 969,7 m²). Wysokość budynku od poziomu terenu wynosi 9,5 m (zakwalifikowany jako budynek niski (N)). Obiekt wolnostojący, nie przylega do niego żaden inny budynek. Budynek wyposażony w wyjścia ewakuacyjne: dwa od strony ul. Kościuszki, jedno od strony MDK, dwa od strony wschodniej budynku, jedno z pomieszczeń kuchni i jedno od strony hali sportowej.

Budynek szkoły wyposażony jest w instalacje techniczne: elektryczną, odgromową, wentylacyjną, gazową, centralnego ogrzewania z sieci zewnętrznej oraz wodno-kanalizacyjną (dane przyjęto na podstawie książki obiektu nr il z dnia 01.03.2015 r.). Instalacje, urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy: hydranty HP 25 - 11 szt, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, gaśnice GP6x ABC szt. 46, GP2x ABC szt. 1, UGS2x szt. 1 oraz GWG2 ABF szt. 1, GP6z ABC szt. 8, AP-25x ABC szt. 1

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w mieście Łańcut przy zbiegu ul. T. Kościuszki oraz ul. Sikorskiego. W najbliższym sąsiedztwie przedmiotowego obiektu zlokalizowane są budynki: pawilon usługowo-handlowy po przeciwległej stronie ul. Sikorskiego oraz Miejski Dom Kultury w Łańcut na zachód od budynku szkoły.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu - wg wykazu kontrolowanych obiektów

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek szkolny zaliczony do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.			
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	część I – 1961 część II – 1984 hala sportowa – 1987 r.		Kubatura całkowita budynku	30273,7 m³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2	1	Powierzchnia zabudowy	3271 m²
Wysokość budynku	9,5 m		Powierzchnia całkowita budynku	6747,7 m²
Długość budynku / szerokość	Ok. 120 m	Ok. 68 m	Powierzchnia użytkowa budynku	6282,7 m²
Budynek jest wolnostojący	☒ tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku	5

Opis, uwagi i załączniki: dane przyjęto z książki obiektu budowlanego budynku nr II szkoły podstawowej nr 2 z dnia 01.03.2015 r.
 Budynek przeszedł okresową półroczną kontrolę stanu technicznego budynku w dniu 20.05.2026 r. sporządzony przez Pana Pawła Wojtana upr. nr PDK/0285/PWOK/16 – budynek znajduje się w należyтым stanie technicznym, jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji, naprawy bieżącej lub naprawy głównej.
 Zgodnie z książką obiektu budowlanego w czerwcu 2024 roku wykonano montaż oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1

☒	Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego znak WZ.5595.229.2021 z dnia 26.10.2021 r.	Stan realizacji ☒ zrealizowano ☐ nie zrealizowano		
	1. Zapewnienie podstawowego źródła wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z dwóch hydrantów zewnętrznych DN80 o wydajności i ciśnieniu odpowiednio 3,16 l/s i 3,87 l/s, oraz 0,02 MPa i 0,03 MPa usytuowanych w odległościach 5m i 20m od chronionego budynku.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
	Do zewnętrznego gaszenia pożaru służy miejska sieć hydrantowa. Przedstawiony protokół przeglądu sporządzony przez JetFire Sylwia Bytnar Głuchów 591; 37-100 Łańcut z dnia 27.08.2021 r. – ciśnienie w hydrantach zewnętrznych wynosi odpowiednio 0,02 MPa oraz 0,03 MPa, wydajność badanych hydrantów wynosi 3,16 dm ³ /s oraz 3,87 dm ³ /s.			
	Opis, uwagi i załączniki: Hydranty zewnętrzne DN80 zlokalizowane w odległości 5 m oraz 20 m do chronionego obiektu obok sali gimnastycznej oraz za szkołą od strony Miejskiego Domu Kultury.			
	2. Zwiększeni o 100 % ilości środka gaśniczego zgromadzonych w gaśnicach	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Zgodnie z § 32 ust. 3 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719): jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm ³) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m ² powierzchni strefy pożarowej w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V. Zgodnie z założeniami w budynku zostało dodatkowo zwiększona o 100% ilość środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie będzie przekraczać 30 m. Na terenie obiektu łącznie zgromadzono następujące ilości i rodzaje gaśnic: AP 25 ABC – 1 szt., GP 6 ABC – 39 szt., GP 6 ABC/E – 2 szt., GP 2 – 1 szt., GSE 2 – 1 szt., GWG 2 ABF – 1 szt. Powierzchnia strefy pożarowej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcutcie wynosi 6747,7 m ² /100 m ² = 67,48 ≈ 68 jednostek gaśniczych 2 kg lub 3 dm ³ środka gaśniczego. Łącznie w obiekcie zlokalizowanych jest 138 jednostek środka gaśniczego w 45				

gaśniczych – warunek postanowienia spełniono.			
Opis, uwagi i załączniki: Przedstawiono wypis z książki przychodów/rozchodów w której zawarto zapis z dnia 22.12.2021 r. o przychodzie gaśnicy przewoźnej AP-25 szt.1, GP 6 szt.8, oraz zapis z dnia 6.05.2022 r. o przychodzie GP 6 szt. 21.			
3. Dodatkowe wyposażenie obiektu w jedną gaśnicę proszkową AP25kg,	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Doposażono obiekt w agregat proszkowy AP 25 kg zlokalizowany przy pomieszczeniu portierni przy wyjściu głównym do budynku. Oznakowanie prawidłowe.			
Opis, uwagi i załączniki: Przedstawiono wypis z książki przychodów/rozchodów w której zawarto zapis z dnia 22.12.2021 r. o przychodzie m.in. gaśnicy przewoźnej AP-25 szt.1.			
4. Przeszkolenie personelu w zakresie postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia oraz prowadzenia ewakuacji osób,	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Ostatnie szkolenie okresowe bhp i ppoż. przeprowadzono w dniu 27.05.2022 r. przeprowadzone przez BHP Serwis Aleksander Kapinos 39-300 Mielec, ul. Głowackiego 10/15. Przedstawiono rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla uczestników szkolenia tj. 64 osoby. Pan Sławomir Kowal posiada uprawnienia inspektora ochrony ppoż. nr SIOPA/9/2017/3/12 wydane przez Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie			
Opis, uwagi i załączniki: brak uwag			
5. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.	☒ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Protokół z zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu nr 1/04/22 z dnia 19.04.2022 r. sporządzony przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Pana Pawła Olejarka nr upr. E/91/078/22 i D/35/078/22 – zadziałanie prawidłowe – nadaje się do dalszego użytkowania. Przedstawiono świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 1581/2013 dla ręcznego ostrzegacza pożarowego typ: ROP A, ROP B producenta Spółdzielnia Inwalidów ELEKTROMET ul. Staszica 27; 58-200 Dzierżoniów.			
Opis, uwagi i załączniki: Wyłącznik prądu zlokalizowany przy złączu głównym na zewnątrz budynku tj. elewacji południowej budynku przy wejściu głównym, oznakowany prawidłowo.			

2.4 Podział na strefy pożarowe

☒	Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	
	Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☒ nie	Uwagi (jakie pomieszczenia, sposób wydzielenia pomieszczeń)	
	Kategoria zagrożenia ludzi	Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku	
	ZL I	☐	Q ≤ 500 MJ/m ²	☐	A ☐ B ☐ C ☒ D ☐ E ☐

ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.) Uwagi: Klasę odporności pożarowej budynku przyjęto na podstawie książki obiektu budowlanego budynku nr II z dnia 1.03.2015 r.
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Szkoła podstawowa z salą gimnastyczną	ZL	6182,7 m ²	-	
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	Ściany nośne z cegły ceramicznej		R60	
ściana zewnętrzna	murowane z cegły ceramicznej		EI30	
ściana wewnętrzna	murowane z cegły ceramicznej		EI15	
strop	żelbetowy		REI60	
konstrukcja dachu	Stropodach ocieplony styropianem i wełną mineralną		R15	
przekrycie dachu	Papa termozgrzewalna		RE15	
Opis, uwagi i załączniki: dane przyjęto z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej w czerwcu 2022 roku przez Pana Sławomira Kowala nr upr. SIOP-A/9/2021/1/1.				

2.5 Warunki ewakuacji

(wpisać dostępne dane uwzględniając charakter i przeznaczenie obiektu)

	Maksymalna liczba osób w obiekcie	650 uczniów	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	7
☒	Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: Piwnice – do 550 osób Parter – do 260 osób Piętro – do 450 osób W tym 613 uczniów, 71 nauczycieli oraz 18 pozostały personel		☐ wszystkie otwarte, ☒ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych.	
	Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Długość dojścia ewakuacyjnego z I pietra budynku		Uwagi: Wyjście ewakuacyjne z	

(pomieszczenia sali lekcyjnej nr 44) w początkowej części przy jednym kierunku ewakuacji do momentu dotarcia na główny hol budynku do wyjścia na zewnątrz z centralnej klatki schodowej w budynku wynosi do 29,00 m. Długość najdłuższego dojścia ewakuacyjnego z sali lekcyjnej nr 36 znajdującej się na I piętrze budynku przy dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 40 m. Przejścia ewakuacyjne w budynku nie prowadzą przez więcej niż dwa pomieszczenia i w żadnym przypadku nie przekraczają 40 m.		budynku, wszystkie otwierane na zewnątrz: - od strony MDK o szer. 1,35m (0,95 + 0,45), - od strony ul. Kościuszki przy wejściu głównym o szer. 1,50m (0,95 + 0,40) dwoje pary drzwi, - przy centralnej klatce schodowej o szer. 1,15m (0,90 + 0,25), - od strony kuchni o szer. 0,85m.	
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: - klatka schodowa od strony MDK o szer. biegów 1,26 m i spoczników 1,36m, - klatka schodowa przy wejściu głównym obok portierni o szer., biegów 1,40 m i spoczników 1,50 m, - klatka schodowa centralna na wprost wejścia głównego w szer. biegów 1,31 m i spoczników 2,6 m, - klatka schodowa w północnej części budynku o szer. biegów 1,43 m i spoczników 1,48 m, - klatka schodowa przy hali sportowej o szer. biegów 1,21 m i spoczników 1,26 m.			
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: brak uwag			
Ilość miejsc noclegowych*		brak	
Czas pobytu ludzi*		☐ ≤ 3 doby ☐ > 3 doby	
Stałych użytkowników w obiekcie		650 osób	
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **		☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe	
Opis, uwagi i załączniki: Szerokość spoczników klatek schodowych od strony MDK, klatki schodowej przy hali gimnastycznej oraz klatki schodowej północnej jest zawężona jednak ich szerokość nie stanowi elementu zagrożenia życia ludzi zgodnie z § 16 ust. 2 rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.			

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

Nie występują w obiekcie.

2.7 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Rolę drogi pożarowej dojazd od ul. Kościuszki, wjazd			

	na dziedziniec o nawierzchni utwardzonej kostką brukową o szerokości 5m z możliwości zawracania pojazdów na placu manewrowym o wymiarach min. 20m x 20m. Od strony ul. Sikorskiego wjazd na plac o nawierzchni asfaltowej, szerokość bramy wjazdowej 4m, plac z możliwością zawrócenia pojazdów pożarniczych.
Uwagi i załączniki:	

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu : Budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie			20dm³/s	
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)
Hydrant nr 1	☒ nadziemny	☐ podziemny	5 m	obok Sali gimnastycznej
Hydrant nr 2	☒ nadziemny	☐ podziemny	20 m	za szkołą od strony MDK
☒	Opis, uwagi i załączniki: Do zewnętrznego gaszenia pożaru służy miejska sieć hydrantowa. Przedstawiony protokół przeglądu sporządzony przez JetFire Sylwia Bytnar Głuchów 591; 37-100 Łańcut z dnia 27.08.2025 r. – ciśnienie w hydrantach zewnętrznych wynosi odpowiednio 0,05 MPa oraz 0,06 MPa, wydajność badanych hydrantów wynosi 5,00 dm ³ /s oraz 5,48 dm ³ /s. Instalacja nie spełnia wymagań w zakresie ciśnienia i wydajności. Zapewniono rozwiązania zamienne na podstawie Postanowienia Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego znak WZ.5595.229.2021 z dnia 26.10.2021 r.			
Zbiorniki wodne*		Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość	Lokalizacja / dojazd**
naturalny	☐ tak ☐ nie	/	m	
sztuczny	☐ tak ☐ nie	/	m	
inne	☐ tak ☐ nie	/	m	
Opis, uwagi i załączniki: Nie występują na terenie obiektu				
☐	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy):			

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak ☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	☒ tak ☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak ☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
☒	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

* n/dot – nie dotyczy

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
☒	1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie
	2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie
	3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie
	4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie
	5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie
	6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie
	7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie
	8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE		Określić czy element zawarty w instrukcji	
powierzchnia budynku		☒ tak	☐ nie
wysokość budynku		☒ tak	☐ nie
liczby kondygnacji budynku		☒ tak	☐ nie
odległości od obiektów sąsiadujących		☒ tak	☐ nie
parametry pożarowe występujących substancji palnych		☒ tak	☐ nie
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych		☒ tak	☐ nie
kategorie zagrożeń ludzi		☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji		☒ tak	☐ nie
przewidywane liczby osób w poszczególnych		☒	☐ nie

pomieszczeniach	☒ tak		n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki: Brak			

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☒	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)		Opracował: Pan Sławomir Kowal – Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej	
	Posiadane kwalifikacje:		Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej nr SIOP-A/9/2021/1/1 KW PSP Rzeszów)	
	Uwagi i załączniki:			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Pomieszczenie holu, skrzynka.	
	Opis, uwagi i załączniki: Brak			
	Obiekt podlega obowiązkowi przekazania instrukcji		☐ tak	☒ nie
	Wykonano obowiązek	☐ tak	☐ nie	Uwagi:
Data przekazania				

Forma przekazania instrukcji		☐ elektroniczna	☐ drukowana
Data opracowania instrukcji	Czerwiec 2022 r.	Data zapoznania użytkowników budynku	14.09.2022 r. 01.09.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji	Marzec 2026 r.	Liczba zapoznanych użytkowników	Łącznie 81 osoby
Opis, uwagi i załączniki: W marcu 2026 r. dokonano aktualizacji IBP przez Pana Sławomira Kowala – Inspektor ds. Ochrony Przeciwpowozarowej nr upr. SIOP-A/9/2021/1/1. Zakres aktualizacji obejmuje: przepisy, stan osobowy, wykaz gaśnic, aktualizacja planu parteru.			

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

W szkole ostatnie praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji odbyło się 29.09.2025 r. – uczestniczyło w nim 608 osób.

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☒	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Pan Aleksander Kapinos – Inspektor ds. Ochrony Przeciwpowozarowej	Posiadane uprawnienia ppoz.*	☒ tak	☐ nie
☒	Opis, uwagi i załączniki: Ostatnie szkolenie okresowe bhp i ppoz. przeprowadzono w dniu 27.05.2022 r. zaświadczenia wydane przez BHP SERWIS Aleksander Kapinos, 39-300 Mielec ul. Głowackiego 10/15 z dnia 27.05.2022 r. – 67 osób. Pan Aleksander Kapinos posiada uprawnienia inspektora ochrony ppoz. nr SIOP-A/9/2022/2/15 wydane przez Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☒	Miejsce umieszczenia instrukcji	Pomieszczenie portierni, sekretariatu, przy wejściu głównym do budynku.
	Uwagi: Brak	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniach: od 24.05.2024 r. do 07.06.2024 r. protokół nr PRZ.5265.3.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r.

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie*

5. Czynności zabronione

Nie Stwierdzono

W obiekcie stwierdzono:

☐	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu	☐ tak
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak

Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
Opis, uwagi i załączniki: -	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

	nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
☒	1	Stałe urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☒ nie
	2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☒ nie

☒	Data badania/protokołu	02.06.2026 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	Paweł Wojtan Miazga Bogdan
	Numer protokołu	-		Nazwa firmy/adres	D/636/27/2026 E/636/89/2026 oraz D/636/26/2026 E/636/92/2026
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: Zlokalizowany na zewnątrz budynku przy wejściu głównym od ul. Kościuszki, oznakowanie prawidłowe.				
	W trakcie kontroli nie prowadzono prób zadziałania wyłącznika.				
Opis, uwagi i załączniki: Instalacja nadaje się do eksploatacji. Data następnego badania: 02.06.2027 r.					

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☒	Stan wyposażenia: gaśnice GP6x ABC szt. 46, GP6z ABC szt. 8, GP2x ABC szt. 1, AP25x ABC szt. 1, UGS2x szt. 1 oraz GWG2x ABF szt. 1, koc gaśniczy szt. 2			
	Data przeglądu / konserwacji	sierpień 2025 r.	Imię i nazwisko sprawdzającego	Sylwia Bytnar
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	Bez numeru	Nazwa firmy/adres	JetFire Sylwia Bytnar Głuchów 591 37-100 Łańcut
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: rozmieszczenie i ilość sprzętu spełnia wymagania obowiązujących przepisów			
Opis urządzenia: Gaśnice ABC, ABF oraz gaśnice śniegowe				
Uwagi i załączniki: Pani Sylwia Bytnar posiada ukończony kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego (zaświadczenie 927/2015 BIAŁTECH Białystok).				

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

☒	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują*	☒ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środek a gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
		-	-	-	-	-	
	Opis, uwagi i załączniki: Stwierdzono brak występowania na terenie obiektu substancji						

	kontrolowanych, nowych substancji lub fluorowanych gazów cieplarnianych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
--	---

*wypełnić w przypadku występowania

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa) wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie
	5.	Wentylacja mechaniczna	☒ tak	☐ nie
	5.	Gazowa	☒ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nazwa instalacji użytkowej: instalacja odgromowa

☒	Data badania/protokołu	02.06.2023 r.		Imię i nazwisko	Paweł Wojtan Miazga Bogdan
	Numer protokołu	-		Numer uprawnień	D/636/2/2021 E/636/5/2021 oraz D/636/1/2021 E/636/2/2021
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki: Instalacja sprawna, nadaje się do dalszej eksploatacji.				

Nazwa instalacji użytkowej: instalacja elektryczna

☒	Data badania/protokołu	02.06.2023 r.	Imię i nazwisko	Paweł Wojtan Miazga Bogdan
	Numer protokołu	1/2023 2/2023 3/2023	Numer uprawnień	D/636/2/2021 E/636/5/2021 oraz D/636/1/2021 E/636/2/2021
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Instalacja sprawna, nadaje się do dalszej eksploatacji.			

Nazwa instalacji użytkowej: instalacja gazowa

☒	Data badania/protokołu	Maj 2026 r.	Imię i nazwisko	Piotr Wojtan, Dawid Skalski
	Numer protokołu	011/Pr-g/2026	Numer uprawnień	D/636/8/2026, D/636/567/2024
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi	☒ bez uwag	☐ uwagi:	

	kontrolującego	uwag	
	Uwagi i załączniki: Instalacja szczelna, nadaj się do dalszej eksploatacji. Następne badanie listopad 2026 r.		

Nazwa instalacji użytkowej: instalacja wentylacji mechanicznej

☒	Data badania/protokołu	20.05.2026 r.	Imię i nazwisko	Paweł Wojtan
	Numer protokołu	01/SP2-m/2026	Numer uprawnień	PDK/0285/PKWOK/16
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Wentylacja mechaniczna jest skuteczna i nadają się do dalszej eksploatacji.			

Nazwa instalacji użytkowej: przewody wentylacyjno- kominowe

☒	Data badania/protokołu	26.05.2026 r.	Imię i nazwisko	Piotr Wojtan
	Numer protokołu	273974/2026	Numer uprawnień	58, B-169/91
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki: Przewody kominowe nadają się do dalszej eksploatacji.			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak oznakowania: przeciwpożarowego wyłącznika prądu, gaśnic, miejsca oznakowania zbiórki podczas ewakuacji.	☒ usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:		

Inne ustalenia:

W szkole w okresie 29.06 – 10.07.2026 r. prowadzony będzie letni wypoczynek-półkolonie dla dzieci szkolnych dla 9 grup maksymalnie 130 osób (9 opiekunów).

W związku z powyższym stwierdza, że obiekcie może być prowadzona akcja „Letniego wypoczynku” dzieci i młodzieży szkolnej ze wskazaniem, aby osoba sprawująca opiekę nad dziećmi będzie posiadała okresowe przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ponadto obiekt należy dodatkowo wyposażyć w dwie gaśnice proszkowe typu ABC o zawartości środka gaśniczego min. 4 kg każda w pobliżu pomieszczeń, gdzie będzie prowadzona półkolonia.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego



Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na **18** stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. ks. Jana Twardowskiego
w Łąncucie

Agnieszka Mazur

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZEGO

kpt. mgr Jacek CZAJA

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)